



## LEGENDA

- GSU  Główna Szyna Uziemiająca
- Taśma FeZn 30x4mm
- ≡ Uziom szpilkowy
- Przyłączyć do istniejących, metalowych rur wod-kan, gazu, instalacji C.O.

### UWAGI:

1. Taśmę FeZn mocować do ściany za pomocą uchwytów odstępowych.
2. Do Głównej Szyny Wyrównawczej GSU należy podłączyć stalowe rury wody ciepłej, zimnej, C.O., kanalizacji w miejscu ich każdego wejścia do budynku, wyjścia z budynku oraz każdego pionowego odgałęzienia.
3. Taśmę FeZn pomalować na kolor żółto-zielony.

<b>BIURO PROJEKTOWE:</b> ELEKTRO-PRO-INSTAL MARCIN SKUBIS OS. UPIŃSKA 9 32-500 CHRZANÓW TEL. 660-011-022		<b>ELEKTRO-PRO-INSTAL</b> 		<b>NAZWA INWESTYCJI:</b> Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym, ul. Krasickiego 2 w Chrzanowie.	
<b>PROJEKTOWAŁ:</b> mgr inż. Marcin Skubis		<b>INWESTOR:</b> Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Krasickiego 2, 32-500 Chrzanów		<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b> PLAN INSTALACJI – POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE	<b>FAZA:</b> PW
<b>NR UPRAWNIENIA:</b> MAP/0062/PWOE/012		<b>SKALA:</b> 1:100		<b>DATA:</b> 12-2021	<b>BRANŻA:</b> I-EL
		<b>NR RYS.:</b> E-18		<b>NR ARK.:</b> 1/1	